

Категория происшествия	Происшествие категории «Б», предпосылка к инциденту	Мероприятия по предупреждению происшествий:
Дата происшествия	18.12.2023	1. Информацию об обстоятельствах и причинах происшествия
ДОиО	ООО «Газпром трансгаз Казань»	довести до сведения работников дочернего Общества в части касающейся;
Подразделение:	ЭПУ «Зеленодольскгаз»	2. Направить в адреса глав администраций муниципальных районов уведомления об охранных зонах магистральных газопроводов,
Место происшествия	Газопровод высокого давления DN 200 Зеленодольского района н.п. Осиново, в 200 метрах от строящегося ЖК «Достояние»	с приложением перечня кадастровых номеров охранных зон и правил проведения работ в них;
Место для фотографии:	Краткое описание происшествия:	3. При обслуживании и осмотре объектов магистральных газопроводов осуществлять контроль:
	<p>В 14:45 18.12.2023 в аварийно-диспетчерскую службу ЭПУ «Зеленодольскгаз» от гражданина Музафарова поступила заявка о повреждении газопровода высокого давления. По приезду аварийной бригады на место происшествия, было обнаружено повреждение стального распределительного газопровода высокого давления к КМЗ «Союз».</p>	- недопущения несанкционированного производства земляных работ в охранной зоне газопроводов, производства строительных и
	<p>Последствия: Газопровод был поврежден при проведении земляных работ с применением спецтехники, проводилась разработка грунта экскаватором Hyundai. На газопроводе обнаружено</p>	

	механическое повреждение в виде дефектов (задир, вмятина)	монтажных работ, складирования материалов, оборудования
<p>Непосредственная причина: Механическое воздействие на газопровод ковша землеройной техники, приведшее к повреждению изоляции и металла трубы (вмятины 10 шт. глубиной от 3 до 8 мм и 4 задира глубиной до 2 мм, ко 2 мм), которые соответствуют форме рабочих частей ковша экскаватора).</p> <p>Коренная причина: Нарушение сторонней организацией правил производства земляных работ в охранной зоне магистрального газопровода</p>		<p>переездов через газопроводы; - наличия на пересечениях газопроводов с дорогами и другими коммуникациями знаков «Закрепление трассы газопровода на местности» и знаков «Осторожно газопровод»</p>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Подписал: Соломахин Владимир Борисович
(Подразделение главного инженера - заместителя
генерального директора, Главный инженер -